

Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat

Pouze vytápění	jedm.	Tepelné čerpadlo Spirála						
		WW6	WW7	WW8	WW9	WW10	WW12	WW15
průměrně	l/s	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,13
maximálně	l/s	0,15	0,175	0,2	0,225	0,25	0,3	0,375
maximálně za měsíc	m ³ /měs.	395	400	403	407	411	418	430
maximálně za rok	m ³ /měs.	1 080	1 260	1 440	1 620	1 800	2 160	2 700
Teplota vody na výstupu	°C	2-5						
Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá	měs.	8						

Vytápění s ohřevem TUV	jedm.	Tepelné čerpadlo Spirála						
		WW6	WW7	WW8	WW9	WW10	WW12	WW15
průměrně	l/s	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,11
maximálně	l/s	0,15	0,175	0,2	0,225	0,25	0,3	0,375
maximálně za měsíc	m ³ /měs.	395	400	403	407	411	418	430
maximálně za rok	m ³ /měs.	1 350	1 575	1 800	2 025	2 250	2 700	3 375
Teplota vody na výstupu	°C	2-5						
Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá	měs.	12						